

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ EU Declaration of Conformity

No:	000272
Όνομα & διεύθυνση κατασκευαστή: <i>Issuer's name and address:</i>	EMM. KOUVIDIS S.A. Manufacture of plastic piping systems 715 00, Viopa Tylissos Heraklion, Crete GREECE
Τύπος Προϊόντος: <i>Product:</i>	Επιφανειακού τύπου κουτί διακλάδωσης (αντιμικροβιακής προστασίας) / <i>Surface mounting on junction box (antimicrobial protection)</i>
Όνομασία Προϊόντος: <i>Type designation:</i>	MEDISOL AM κουτί διακλάδωσης / <i>junction box (30440XX)</i> όπου / <i>where</i> XX: 16, 20, 25

Η παρούσα δηλώνει, με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα προαναφερθέντα προϊόντα είναι συμμορφούμενα με τις απαιτήσεις των παρακάτω Ευρωπαϊκών Οδηγιών/ *This is to declare, under our sole responsibility, that the designated products are in conformity with the below mentioned European directives:*

2014/35/EU (LVD): "Council directive on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits".

2011/65/EU (RoHS): "Council directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment".

2015/863/EU: "Commission Delegated Directive amending Annex II to Directive 2011/65/EU (RoHS)"

Η πλήρης συμμόρφωση με τα παρακάτω Πρότυπα αποδεικνύει την εναρμόνιση των προαναφερθέντων προϊόντων με τις απαιτήσεις της παραπάνω Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/35/EU: *Full compliance with the Standards listed below proves the conformity of the designated products with the provisions of the above mentioned EC directive 2014/35/EU:*

EN 60670-1:2005
EN 60670-22:2006

Επιπρόσθετη πληροφόρηση / *Additional information:*

Το κουτί MEDISOL AM εξουδετερώνει έως και 99% τα πιο διαδεδομένα παθογόνα μικρόβια (MRSA, E-coli) που επικάθονται στην επιφάνεια του. Η αντιμικροβιακή του αποτελεσματικότητα πιστοποιείται από την BIOCOTE (Αρ. 1018012.100/6400) βάση του Διεθνούς Προτύπου ISO 22196 (μέθοδοι μέτρησης αντιμικροβιακής προστασίας σε πλαστικές επιφάνειες). Για την επίτευξη αυτού του ποιοτικού χαρακτηριστικού έχει χρησιμοποιηθεί αντιμικροβιακό υλικό συμμορφούμενο με την Ευρωπαϊκή οδηγία διάθεσης βιοκτόνων 98/8/ΕΚ.

MEDISOL AM junction box eliminates, up to 99%, the most common pathogen microbes (MRSA, E-coli) when these sit on its surface. Its antimicrobial effectiveness is certified from BIOCOTE (No. 1018012.100/6400) in accordance with the international standard ISO 22196 (Measurement of antibacterial activity on plastics surfaces) The use of antimicrobial materials compliant with the European Biocidal Products Directive 98/8/EC support this quality characteristic.

Το Ινστιτούτο Δοκιμών και Πιστοποίησης VDE (Αναγνώριση ΕΕ, Αρ. 0366), Merian Str. 28, D-63069 Offenbach, έχει δοκιμάσει και πιστοποιήσει τα εν λόγω προϊόντα χορηγώντας την έγκρισή του για την τοποθέτηση των παρακάτω σημάνσεων: *The VDE Testing and Certification Institute GmbH (EU Identification No. 0366), Merian Str. 28, D-63069 Offenbach has tested and certified the above mentioned products granting the VDE Approval for the mark(s) as displayed:*

2011/65/EU (RoHS):



Αρ. Αναγνώρισης / ID Number : 40043253

Tylissos, 22 July 2020

(Τόπος & Ημερομηνία έκδοσης / *Place and date of Issue*)

Konstantinos Kouvidis, Managing Director

(Όνοματεπώνυμο & Θέση Εργασίας / *Name & function*)



(Υπογραφή ή ισοδύναμη επικύρωση με την εξουσιοδότηση του εκδότη / *Signature or equivalent authorized by the issuer*)